

PZD-DT-0343/08/10

Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 13.04.2010r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski (zapytania) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (przedmiar robót) na zadanie „**Montaż barier energochłonnych**”.

Treść zapytań:

1. Jaki typ barier, w jakim rozstawie słupka oraz na jakim słupku Zamawiający przewiduje do realizacji?
2. W ilu odcinkach bariera jest przewidziana do realizacji i w jaki sposób poszczególne odcinki mają być zakończone (element czołowy, łącznik ukośny, nawiązanie do istniejącej bariery)?
3. Prosimy o podanie wymagań dotyczących technologii wykonania poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur oraz jeśli to możliwe o udostępnienie wzoru (rysunku bądź fotografii) poręczy?
4. Proszę o doprecyzowanie kształtu oraz rozstawu słupków do barier drogowych, które mają być zamontowane w ciągu dróg powiatowych wymienionych w przedmiarze robót do ogłoszonego przetargu (nr ogłoszenia 81191-2010 z 12.04.2010r.).

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1

Typ bariery SP-05 z prowadnicą typu B, rozstaw słupków – 4m, słupek][100 dł.1900 mm

Ad. 2

Pozycja przedmiaru	ilość odcinków	sposób zakończenia
1.1	2*32,0m	łącznik ukośny
2.1	2*16,0m	łącznik ukośny
3.1	1*90,0m	łącznik ukośny
	1*60,0m	łącznik ukośny
4.1	2*16,0m	łącznik ukośny
5.1	1*100,0m	łącznik ukośny

Ad. 3

Barierki ochronne wykonane mają być jako ogrodzenia segmentowe typu jak na rys.



lub według indywidualnych projektów zatwierdzonych przez Zarządcę Drogi. Pojedynczy moduł barierki powinien być wykonany z rur metalowych, zabezpieczony powłoką cynkową, opcjonalnie malowany proszkowo, kolor biało-czerwony.

Ad. 4

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest powyżej (Ad.1 – Ad.3)

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o dokonaniu **zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przedmiaru robót.**

Dokonana modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (przedmiaru robót) wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdzam:

KIEROWNIK
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
Marek Pepera